

Степень износа объектов электросетевого хозяйства **ООО «Промэнерго» (г. Балаково)** с разбивкой по уровням
напряжения в **2022** году

Таблица 1.4

№ п/п	Объект сетевого хозяйства	Степень износа, %										Динамика изменения показателя, %
		2021 год					2022 год					
		Всего	в том числе				Всего	в том числе				
			ВН	СН1	СН2	НН		ВН	СН1	СН2	НН	
1.	ВЛЭП	77,6	–	78,02	75,21	79,6	77,52	–	78,43	75,82	78,3	99,9
2.	КЛЭП	78,95	–	–	77,33	80,57	79,35	–	–	77,79	80,91	100,51
	Итого ВЛ, КЛ	78,28	–	78,00	76,27	80,085	78,44	–	78,43	76,81	79,61	100,2
3.	Трансформаторное оборудование	84,99	83,58	84,02	87,37	–	82,77	83,88	84,35	80,09	–	97,39
	Итого по всему оборудованию	81,64	83,58	81,01	81,82	80,085	80,61	83,88	81,39	78,45	79,61	98,74