

Степень износа объектов электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго» (г. Балаково) с разбивкой по уровням  
напряжения в 2023 году

Таблица 1.4

№ п/п	Объект сетевого хозяйства	Степень износа, %										Динамика изменения показателя, %
		2022 год					2023 год					
		Всего	в том числе				Всего	в том числе				
			ВН	СН1	СН2	НН		ВН	СН1	СН2	НН	
1.	ВЛЭП	77,52	–	78,43	75,82	78,3	79,08	–	79,08	79,45	78,71	102,01
2.	КЛЭП	79,35	–	–	77,79	80,91	80,95	–	–	79,81	82,09	102,02
	<b>Итого ВЛ, КЛ</b>	<b>78,44</b>	–	<b>78,43</b>	<b>76,81</b>	<b>79,61</b>	<b>79,70</b>	–	<b>79,08</b>	<b>79,63</b>	<b>80,40</b>	<b>101,61</b>
3.	Трансформаторное оборудование	82,77	83,88	84,35	80,09	–	83,01	84,20	84,66	80,18	–	100,75
	<b>Итого по всему оборудованию</b>	<b>80,61</b>	<b>83,88</b>	<b>81,39</b>	<b>78,45</b>	<b>79,61</b>	<b>81,36</b>	<b>84,20</b>	<b>81,87</b>	<b>79,91</b>	<b>80,40</b>	<b>100,93</b>