

Рейтинг по качеству оказания услуг **ООО «Промэнерго» (г. Балаково)** по передаче электрической энергии,
а также по качеству электрической энергии в электрических сетях
в 2022 году

Таблица 2.2

№ п/п	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Π_{SAIDI} , час/число потребителей				Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, Π_{SAIFI} , количество отключений/число потребителей				Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго» (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), $\Pi_{SAIDI,план}$, час/число потребителей				Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго» (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), $\Pi_{SAIFI,план}$, количество отключений/число потребителей				Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН		
1.	Цех по оперативному техническому обслуживанию и ремонту (ОТОиР)	20,443	1,379	26,171	1,356	3,333	2,077	9,911	0,814	20,443	1,379	14,481	1,356	3,333	2,077	7,119	0,814	0	—