

**Рейтинг по качеству оказания услуг ООО «Промэнерго» (г. Балаково) по передаче электрической энергии,  
а также по качеству электрической энергии в электрических сетях  
в 2023 году**

Таблица 2.2

№ п/п	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, $\Pi_{SAID}$ час/число потребителей				Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, $\Pi_{SAIF}$ количество отключений/число потребителей				Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго» (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), $\Pi_{SAID,план}$ , час/число потребителей				Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго» (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), $\Pi_{SAIF,план}$ количество отключений/число потребителей				Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН		
1.	Цех по оперативному техническому обслуживанию и ремонту (ОТОиР)	8,727	2,581	29,146	0,528	4,364	1,077	11,062	0,58	8,727	2,581	29,146	0,528	4,364	1,077	11,062	0,58	0	—