

**Мероприятия, выполненные сетевой организацией ООО «Промэнерго» (г. Балаково) в целях повышения качества оказания услуг
по передаче электрической энергии
в 2022 году**

Таблица 2.3

№ п/п	Мероприятие	Оборудование, на котором проведено мероприятие										Кол-во
		ПС 110 кВ	ПС 35 кВ	КТП 6-10 кВ	ТП 6-10 кВ	ЯКНО 10 кВ	ЯКНО 6 кВ	ВЛ 35 кВ	ВЛ 10 кВ	ВЛ 6 кВ	ВЛ 0,4 кВ	
1.	Ревизия и планово-предупредительные работы, шт	24	5	83	24		4		2		3	145
2.	Ревизия (ремонт) силовых трансформаторов, шт.	1		10								11
3.	Замена силового трансформатора, шт.											0
4.	Доливка (замена) масла в силовой трансформатор, кг	864	864	520	20		7					2275
5.	Замена провода АС-70, м	80									188	268
6.	Замена провода АС-50, м										970	970
7.	Замена провода АС-16, м										1290	1290
8.	Замена силового кабеля 6-10 кВ, м											0
9.	Прокладка силового кабеля 6-10 кВ, м	249		139	15							403
10.	Установка (замена) кабельных муфт, шт.	24		10	17					2	12	65
11.	Монтаж муфты силового трансформатора, шт.				1							1
12.	Замена дефектного участка ВЛ, м											0
13.	Замена изоляторов, шт.	248	259	34							1707	2248
14.	Установка промежуточной подвески, шт.	18									1158 м	52
15.	Установка заземлителей, м			294	18							312
16.	Установка автоматических выключателей, шт.	6		38	2						2	48

