



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

“ПРОМЭНЕРГО”

413840, Саратовская обл. г. Балаково
ул. Стадионная, д. 5
ИНН 6439054557 КПП 643901001
Телефон (8453) 66-20-78 Факс (8453) 66-20-66

р/с 40702810200000000201
в АО «БАЛАКОВО-БАНК» г. Балаково
БИК 046311890
к/с 30101810300000000728

Дата 21.12.2021 № 529

На № _____ от _____

Заместителю начальника Департамента оперативно-технологического и ситуационного управления –
начальнику ЦУС ПАО «Россети Волги»
Куклеву А.Ю.

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
ПАО «Россети Волга»

*результаты замерного
дня 15.12.2021г.*

Уважаемый Александр Юрьевич!

Направляем в Ваш адрес результаты проведенных 15.12.2021г. замеров фактически потребленной мощности в соответствии с Вашим запросом исх. №МР6/80/955 от 10.12.2021г. на присоединениях ООО «Промэнерго» к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области и присоединениях, участвующих в Графике временного отключения электрической мощности в электрических сетях ООО «Промэнерго» на период 01.10.2021 – 30.09.2022гг.

Приложение:

- Данные по точкам присоединения ООО «Промэнерго», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2021– 30.09.2021гг. – 3 л.

Главный инженер

В.Ю. Костюк

Данные по точкам присоединения ООО "Промэнерго" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 15.12.2021 г.						12	13	14		15	16	17
						03-00 (мск)	09-00 (мск)	18-00 (мск)	МВт	Мвар	МВт			Мвар	Потребление электрической энергии за сутки 15.12.2021 г., кВт·ч			
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	5533	СВПО	Промэнерго	Восточная	Ф. 1003	0,1536	0,1656	0,1656	0,1656	0,1608		3833,6000						
10	9895	СВПО	Промэнерго	Юлия	Ф. 602	0,11052	0,16564	0,16564	0,16564	0,11472		2681,16						
11	9896	СВПО	Промэнерго	Юлия	Ф. 603	0,09984	0,10596	0,10596	0,10596	0,1128		2278,68						
12	12745	НВ ПМЭС	Промэнерго	Балаковская	Ф. 605	0,503	0,921	0,921	0,921	0,717		0,717						
13	12747	НВ ПМЭС	Промэнерго	Балаковская	Ф. 608	0	0	0	0	0		0						
14	12749	НВ ПМЭС	Промэнерго	Балаковская	Ф. 610	0,43	0,707	0,707	0,707	0,434		0,434						
15	12753	НВ ПМЭС	Промэнерго	Балаковская	Ф. 616	0,129	0,221	0,221	0,221	0,181		0,181						
16	13208	Промэнерго	СВПО	ПС ББ3-2	ВЛ-110 отапка оп. 11 Джержинская-1 ПС "Балаковская"	0	0	0	0	0		0						
17	13209	Промэнерго	СВПО	ПС ББ3-2	ВЛ-110 отапка оп. 11 Джержинская-2 ПС "Балаковская"	0,73284	1,26372	1,26372	1,26372	0,90612		20268,84						
18	13210	Промэнерго	СВПО	ПС АЭС	ВЛ-110 АЭС-1 ПС "Центральная"	0,2016	0,32904	0,32904	0,32904	0,21456		5394,24						
19	13211	Промэнерго	СВПО	ПС АЭС	ВЛ-110 АЭС-2 ПС "Центральная"	0,168	0,19872	0,19872	0,19872	0,18096		3922,08						
20	13212	Промэнерго	СВПО	ПС №9	ВЛ-35 отапка оп. 10 ф.№3 ПС "Балаковская"	1,32	2,669	2,669	2,669	1,706		4,375						
21	13213	Промэнерго	Саратовнефтегаз	ПС Водозабор	Ф. 7 ВЛ-6кВ на ДЮЛ "Ровесник"	0,08424	0,08496	0,08496	0,08496	0,08424		1752,48						
22	13214	Промэнерго	ПривПО	ПС Водозабор	ВЛ-35 отапка оп. 119 ВЛ-110кВ Маркс-Подлесное ПС Маркс	0,19368	0,6066	0,6066	0,6066	0,23004		8411,04						
23	13215	Промэнерго	ПривПО	ПС Водозабор	ВЛ-35 отапка оп. 80 ВЛ-110кВ Маркс-Орловка ПС "Маркс"	0	0	0	0	0		0						
24	13216	Промэнерго	СВПО	ПС Дормаш	ВЛ-110 оп.25 ВЛ-110 Дормаш-1 ПС "Центральная"	1,311	2,523	2,523	2,523	1,734		40833						
25	13217	Промэнерго	СВПО	ПС Дормаш	ВЛ-110 оп.25 ВЛ-110 Дормаш-2 ПС "Центральная"	5,226	5,169	5,169	5,169	5,403		112230						
26	13337	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-912	КЛ-10 ф.8-9 РП-9	0,02304	0,02712	0,02712	0,02712	0,04028		602,36						
27	13338	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-912	КЛ-0,4 Потребители	0,02208	0,02616	0,02616	0,02616	0,03932		601,4						
28	13339	Балаковский Ф-л	Промэнерго	ТП-9-9	КЛ-10 ф. 1003 ПС "Восточная"	0	0	0	0	0		400						
29	13340	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-5а-1	КЛ-10 ф. 1006 ПС "Сазаньлевская"	0,2393	0,33185	0,33185	0,33185	0,37865		6643,1						
30	13341	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-5а-1	КЛ-10 ТП-5а-2	0,2361	0,32865	0,32865	0,32865	0,37545		6639,9						
31	13342	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-5а-1	КЛ-0,4 Потребители	0,2393	0,33185	0,33185	0,33185	0,37865		6643,1						

№ п/п	Идентификатор присоединения	Собственник объекта	Смежная организация	Наименование объекта	Наименование присоединения	Мощность зафиксированная в характерные часы 15.12.2021 г.											Потребление электрической энергии за сутки кВт·ч	Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт	Суммарная величина брони электрооборудования потребителей, МВт		Потребители имеющие аварийную, технологическую броню (перечислить)	Примечание
						03:00 (мск)	09:00 (мск)	18:00 (мск)	03:00 (мск)	09:00 (мск)	18:00 (мск)	03:00 (мск)	09:00 (мск)	18:00 (мск)	03:00 (мск)	09:00 (мск)			18:00 (мск)	Аварийная броня		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
44	13355	Балаковский Ф-л	Промэнерго	КТП-158	ВЛ-6 ф.610 ПС "БЕЗ-2"	0,07413		0,08613	0,09549			1787,491										
49	13361	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-4-4	КЛ-10 ТП-4-3	0,03665		0,05966	0,08294			1331,06										
50	13362	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-4-4	КЛ-0,4 Потребители	0,0348		0,05796	0,08124			1329,36										
51	13363	Балаковский Ф-л	Промэнерго	ТП-10-2	КЛ-10 ТП-10-11	0		0	0			0										
52	13364	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-10-11	КЛ-0,4 Потребители	0,0627		0,0813	0,1128			1789,1										
53	13365	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-34	КЛ-6 ф.802 РП-1	0,02496		0,0561	0,0498			959,28										
54	13368	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-34	КЛ-6 ТП-45	0		0	0			0										
55	13370	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-34	КЛ-0,4 ф.4,5	0,00952		0,01874	0,02402			360,2										
62	13379	Балаковский Ф-л	Промэнерго	КТП-138	ВЛ-6 ф.№6 ПС "БЕЗ-2"	0,02738		0,03515	0,03329			660,411										
63	13380	Балаковский Ф-л	Промэнерго	КТП-138	КЛ-0,4 Потребители	0,02733		0,0351	0,03324			660,36										
64	13742	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-919 САХ	ВЛ-10 отп. оп. 12-00/12 ф.1012 РП-9	0,02119		0,025	0,01996			491,87										
65	14281	Балаковский Ф-л	Промэнерго	КТП-281	ВЛ-6 отп. ф.№6 ПС "БЕЗ-2"	0,06221		0,06671	0,06635			1331,211										
66	14370	Промэнерго	Балаковский Ф-л	ТП-951	отп.оп.12-00/28 ВЛ-10кв ф.15 от РП-9 (центр питания ПС Сазаньки)	0,00817		0,01221	0,00813			189,872										
67	14371	Балаковский Ф-л	Промэнерго	РП-2	ф.613												нет Договора					

Ответственное лицо: Главный инженер


(подпись)

Костюк Виктор Юрьевич

тел.:

Данные по точкам присоединения ООО «Промэнерго»
Участвующими в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2021-30.09.2022

Идентификатор присоединения	Энергорион	Очередь	Наименование объекта	Наименование присоединения	Время ввода ГВО	Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденными ГВО, МВт	Мощность, зафиксированная в характерные часы 15.12.2021 г., МВт																								Примечание				
							1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч	11 ч	12 ч	13 ч	14 ч	15 ч	16 ч	17 ч	18 ч	19 ч	20 ч	21 ч	22 ч	23 ч	24 ч					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
362	6	6	ПС 110 кВ АЭС (ПС 220 кВ Центральная ВП-110 кВ отпайками)	ввод 35 кВ - №2	от 20 до 60 мин.	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
363	6	6	ПС 110 кВ Домаш (ПС 220 кВ Центральная ВП-110 кВ отпайкой на ПС Кельбальна)	ПС 110 кВ Домаш, рч.18	от 20 до 60 мин.	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
364	6	6	ПС 35 кВ Водозабр (ПС 110 кВ БЭС-2)	ПС 35 кВ Водозабр, ф. №7	от 20 до 60 мин.	0,12	0,081	0,0774	0,0799	0,0842	0,0824	0,0846	0,0896	0,0914	0,0828	0,085	0,0832	0,0839	0,0821	0,0803	0,0878	0,0896	0,0839	0,0864	0,0842	0,0803	0,0832	0,081	0,0763	0,0803	0	0			
482	9	4	ПС 110 кВ БЭС-2 (Дальневосток-1, 2)	ПС 110 кВ БЭС-2, ф.610 - 6 кВ	от 5 до 20 мин.	0,40	0,40066	0,3811	0,3835	0,396	0,4138	0,4296	0,4061	0,4622	0,4843	0,4819	0,479	0,5165	0,5366	0,5213	0,5078	0,52713	0,4747	0,5174	0,4915	0,4733	0,4901	0,4598	0,4344	0,395	0,395	0,395			
483	9	4	ПС 220 кВ Балаковская ВП-110 кВ (Дальневосток-1, 2)	ПС 110 кВ БЭС-2, ф.605 - 6 кВ	от 5 до 20 мин.	0,20	0,1478	0,1464	0,1483	0,1478	0,1536	0,1747	0,1658	0,2155	0,2138	0,2443	0,2466	0,2112	0,229	0,2213	0,2126	0,2275	0,1834	0,1762	0,1747	0,168	0,1584	0,156	0,1502	0,1517	0,1517	0,1517			
484	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.2,13 - 6 кВ	от 20 до 60 мин.	0,51	0,511	0,4294	0,3653	0,3818	0,4154	0,3972	0,5609	0,7246	0,8659	0,8172	0,8664	0,835	0,8158	0,7903	0,8222	0,8895	0,5537	0,6139	0,5018	0,5232	0,4673	0,4915	0,5098	0,4495	0,4495	0,4495			
485	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.11 - 6кВ	от 20 до 60 мин.	0,43	0,1387	0,1354	0,1432	0,1483	0,1987	0,2401	0,2846	0,3941	0,3821	0,3922	0,4128	0,3826	0,3605	0,2755	0,2837	0,2472	0,2083	0,1949	0,2328	0,217	0,1987	0,1886	0,1608	0,1742	0,1742	0,1742			
486	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.11 - 6кВ	от 20 до 60 мин.	0,13	0,1075	0,1118	0,1122	0,1106	0,1321	0,1574	0,1192	0,1493	0,156	0,1559	0,1526	0,1335	0,1444	0,1341	0,1403	0,1364	0,1151	0,1145	0,1148	0,1138	0,1011	0,1004	0,1019	0,1031	0,1031	0,1031			
487	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.19 - 6кВ	от 20 до 60 мин.	0,05	0,0978	0,097	0,0958	0,0967	0,0945	0,0989	0,1002	0,0971	0,0966	0,1028	0,1042	0,1053	0,102	0,112	0,1094	0,1072	0,1095	0,1146	0,1094	0,1128	0,1121	0,1093	0,1064	0,1055	0,1055	0,1055			
488	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.19 - 6кВ	от 20 до 60 мин.	0,11	0,1121	0,1118	0,1082	0,1075	0,1049	0,1099	0,1416	0,2081	0,2407	0,2289	0,2443	0,2362	0,2486	0,251	0,2981	0,3257	0,3036	0,227	0,1078	0,1061	0,101	0,0962	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822			
489	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.18 - 6кВ	от 20 до 60 мин.	0,25	0,1186	0,1154	0,12	0,1236	0,1445	0,137	0,1555	0,335	0,3653	0,3828	0	0,2753	0,3432	0,3211	0,3214	0,2933	0,2453	0,2338	0,2002	0,2203	0,1783	0,1999	0,1531	0,0842	0,0842	0,0842			
500	9	6	ПС 35 кВ №9 (ПС 220 кВ Балаковская, ф.35кВ №3)	ПС 35 кВ №9, ф.1 - 6кВ	от 20 до 60 мин.	0,23	0,1634	0,162	0,1656	0,1613	0,2542	0,2174	0,2628	0,2902	0,2578	0,2434	0,2362	0,2758	0,2794	0,2527	0,2189	0,2182	0,2254	0,2174	0,2138	0,2218	0,2246	0,2189	0,2174	0,1706	0,1706	0,1706			
Итого объем отключения по ООО «Промэнерго»							1,8845	1,7677	1,743	1,7579	1,9941	2,056	2,3063	2,9575	3,145	2,8353	2,8274	3,0551	3,129	2,9572	2,9653	2,7734	2,5249	2,5727	2,3504	2,2381	2,1208	2,1065	2,0066	1,8063	1,8063	1,8063			
в том числе объем отключения с временной вводом от 5 мин							0,5644	0,5275	0,5328	0,5438	0,5674	0,6043	0,5918	0,6778	0,6979	0,7282	0,7277	0,7277	0,7656	0,7426	0,7205	0,7488	0,6581	0,6936	0,6662	0,6413	0,6494	0,6158	0,5846	0,5467	0,5467	0,5467	0,5467		
в том числе объем отключения с временной вводом от 20 мин до 60 мин							1,3301	1,2402	1,2102	1,2141	1,4267	1,4516	1,7144	2,2797	2,4471	2,1001	2,0897	2,3224	2,3634	2,2147	2,2348	2,0246	1,8668	1,8791	1,8842	1,5968	1,4713	1,4906	1,4219	1,2986	1,2986	1,2986	1,2986	1,2986	1,2986

Ответственное лицо: _____ Главный инженер
Тел.: _____

Васильев
(подпись)

Костюк Виктор Юрьевич