

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

ООО «Промэнерго» (г. Балаково)

П.19, г), абзац 7 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

за 2024 год

за I квартал 2024 года

№ п/п	Питающий центр	Класс напряжения, кВ	Установленная мощность, кВт	Свободная мощность, кВт
1.	ПС 35 кВ № 9	35/6	6000,0	0,0
2.	ПС 110 кВ ББЗ-2	110/35/6	12815,0	3717,4
3.	ПС 110 кВ БАЭС № 6	110/35/6	8128,0	2777,463
4.	ПС 110 кВ Дормаш	110/10	20000,0	0,0
5.	ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	35/6	2000,0	1700,0

за II квартал 2024 года

№ п/п	Питающий центр	Класс напряжения, кВ	Установленная мощность, кВт	Свободная мощность, кВт
1.	ПС 35 кВ № 9	35/6	6000,0	0,0
2.	ПС 110 кВ ББЗ-2	110/35/6	12815,0	3553,4
3.	ПС 110 кВ БАЭС № 6	110/35/6	8128,0	2777,463
4.	ПС 110 кВ Дормаш	110/10	20000,0	0,0
5.	ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	35/6	2000,0	1700,0

за III квартал 2024 года

№ п/п	Питающий центр	Класс напряжения, кВ	Установленная мощность, кВт	Свободная мощность, кВт
1.	ПС 35 кВ № 9	35/6	6000,0	0,0
2.	ПС 110 кВ ББЗ-2	110/35/6	12815,0	3461,4
3.	ПС 110 кВ БАЭС № 6	110/35/6	8128,0	2614,463
4.	ПС 110 кВ Дормаш	110/10	20000,0	0,0
5.	ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	35/6	2000,0	1700,0

за IV квартал 2024 года

№ п/п	Питающий центр	Класс напряжения, кВ	Установленная мощность, кВт	Свободная мощность, кВт
1.	ПС 35 кВ № 9	35/6	6000,0	0,0
2.	ПС 110 кВ ББЗ-2	110/35/6	12815,0	3415,4
3.	ПС 110 кВ БАЭС № 6	110/35/6	8128,0	2565,463
4.	ПС 110 кВ Дормаш	110/10	20000,0	0,0
5.	ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	35/6	2000,0	1700,0