

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)**

ООО «Промэнерго» (г. Балаково)

П.19, г), абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

в мае 2024 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-190	6(6.3)	2,333	12.45	02.05.2024	15.05	02.05.2024	P1, P3
2.	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,467	15.37	03.05.2024	17.05	03.05.2024	P74
3.	Ячейка № 2 Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,5	23.16	05.05.2024	23.46	05.05.2024	P74
4.	Ячейка № 13 ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	6(6.3)	7,2	07.25	08.05.2024	14.37	08.05.2024	P73
5.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,033	12.47	08.05.2024	13.49	08.05.2024	P74
	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,167	12.47	08.05.2024	13.57	08.05.2024	P74
6.	КТП-187	10(10.5)	0,233	14.35	08.05.2024	14.49	08.05.2024	P1, P3
7.	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,35	17.21	08.05.2024	17.42	08.05.2024	P74
8.	ЯКНО «Магнит» Ф-11-9	6(6.3)	0,467	05.25	13.05.2024	05.53	13.05.2024	P74
9.	ЯКНО «Магнит» Ф-5	6(6.3)	0,85	18.30	15.05.2024	19.21	15.05.2024	P3
10.	ПС 35 кВ № 9	35	4,483	11.39	17.05.2024	16.08	17.05.2024	P73
11.	ТП-942	10(10.5)	3,9	14.00	20.05.2024	17.54	20.05.2024	P73
12.	ТП-942 ИП Королева	0.38	1,0	07.25	27.05.2024	08.25	27.05.2024	P1, P10
13.	Ячейка № 13 ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	6(6.3)	1,833	08.08	28.05.2024	09.58	28.05.2024	P1, P73
14.	КТП-11	6(6.3)	1,467	08.00	29.05.2024	09.28	29.05.2024	P1
15.	КТП-77	6(6.3)	1,0	13.00	29.05.2024	14.00	29.05.2024	P1
16.	КТП-134	6(6.3)	0,7	08.10	30.05.2024	08.52	30.05.2024	P1
17.	КТП-132 ИП Лавренов	0.38	3,1	11.12	30.05.2024	14.18	30.05.2024	P73
18.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,333	12.41	31.05.2024	13.01	31.05.2024	P73
19.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,033	13.04	31.05.2024	13.06	31.05.2024	P73
20.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,1	15.00	31.05.2024	15.06	31.05.2024	P73

¹ Указываются коды ремонтных и профилактических работ согласно таблице P1 (с.2).

21.	ТП-5А-1	10(10.5)	1,233	11.21	31.05.2024	12.35	31.05.2024	P73
22.	ЯКНО Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,433	08.34	31.05.2024	09.00	31.05.2024	P73
	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,433	08.34	31.05.2024	09.00	31.05.2024	P73
	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,433	08.34	31.05.2024	09.00	31.05.2024	P73
23.	ЯКНО Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,283	15.58	31.05.2024	16.15	31.05.2024	P73
	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,283	15.58	31.05.2024	16.15	31.05.2024	P73
	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,283	15.58	31.05.2024	16.15	31.05.2024	P73

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

Код	Мероприятия
P1	Планово-предупредительные ремонты
P2	Обрезка деревьев и кустарников в районе ВЛ или КТП
P3	Ревизия оборудования
P4	Замена счетчика
P5	Замена поста учета
P6	Замена силового трансформатора
P7	Замена трансформатора напряжения
P8	Замена трансформатора тока
P9	Замена разрядников
P10	Замена предохранителя
P11	Замена вставок
P12	Замена рубильника
P13	Замена линейного разъединителя
P14	Замена автомата (автоматического выключателя)
P15	Замена изоляторов
P16	Замена наконечника
P17	Ремонт рубильника
P18	Ремонт ВЛ-10 кВ
P19	Ремонт ВЛ-6 кВ
P20	Ремонт ВЛ 0,4 кВ
P21	Ремонт КЛ-10 кВ
P22	Ремонт КЛ-6 кВ
P23	Ремонт КЛ-0,4 кВ
P24	Ремонт линейного разъединителя
P25	Ремонт секционной ячейки
P26	Ремонт концевой муфты
P27	Ремонтные работы на силовом трансформаторе
P28	Ремонтные работы на ВЛ 10 кВ
P29	Ремонтные работы на ВЛ 6 кВ
P30	Ремонтные работы на РУ 0,4 кВ
P31	Ремонтные работы в ячейке
P32	Ремонтные работы на ТП
P33	Ремонт шины трансформатора
P34	Монтаж поста учета
P35	Монтаж ВЛ-10 кВ
P36	Монтаж ВЛ-6 кВ
P37	Монтаж КЛ-10 кВ

Код	Мероприятия
P38	Монтаж КЛ-6 кВ
P39	Монтаж КТП
P40	Монтаж ЯКНО 10 кВ
P41	Монтаж ЯКНО 6 кВ
P42	Монтаж опор 10 кВ
P43	Монтаж опор 6 кВ
P44	Монтаж трансформатора тока
P45	Монтаж концевых муфт на КЛ
P46	Демонтаж ВЛ-10 кВ
P47	Демонтаж ВЛ-6 кВ
P48	Демонтаж КЛ-10 кВ
P49	Демонтаж КЛ-6 кВ
P50	Демонтаж КТП
P51	Демонтаж опор 10 кВ
P52	Демонтаж опор 6 кВ
P53	Перенос ВЛ-6 кВ
P54	Перенос КЛ-6 кВ
P55	Перенос КТП
P56	Перенос опор ВЛ 10 кВ
P57	Перенос опор ВЛ 6 кВ
P58	Подключение силового трансформатора
P59	Подключение нового потребителя
P60	Подключение (установка) поста учета
P61	Подключение КТП
P62	Подключение КЛ
P63	Подключение отпайки
P64	Отключение силового трансформатора
P65	Отключение отпайки
P66	Установка защиты от перенапряжения
P67	Испытание трансформатора
P68	Заливка масла в трансформатор
P69	Откачивание воды
P70	Расчистка объектов от обледенения
P71	Закрытие распаечного ящика
P72	Проверка РЗА
P73	Ожидание окончания действий смежной организации или потребителя
P74	Ожидание прекращения воздействия природных стихийных явлений
P75	Отключение питания для безопасной работы на другом оборудовании
P76	Отключение питания по заявке смежной организации
P77	Отключение от линейного разъединителя
P78	Фазировка
P79	Переключение на другой фидер
P80	Тепловизионное обследование
P81	Переподключение в РП
P82	Подключение выключателя 10 кВ
P83	Установка или замена автоматического пускателя (АП) в РУ 0,4 кВ
P84	Переключения на ВЛ-110 кВ
P85	Осмотр и ревизия ВЛ-35 кВ
P86	Разборка шлейфа ВЛ-6 кВ
P86	Подключение ЯКНО 6 кВ
P87	Отключение КТП
P88	Перевод питания на другой фидер
P89	Замена СИП-0,4 кВ
P90	Замена концевой муфты